

Municipalité
de la Commune de Fiez
Au Village
1420 Fiez

Réf. : FP/ml

Epalinges, le 27 avril 2012

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES D'EAU

Prélèvement du 16 avril 2012

Par : Monsieur Borloz

Concerne : Distribution publique d'eau s/territoire de la commune de Fiez

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germs aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
1019	1/ Leichères Est	150	0	0
1020	2/ Leichères Ouest	308	0	0
1021	3/ La Combe	0	0	0

Conclusions :

Echantillons n°1 et 3 :

Conformes aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.


Echantillon n°2 :

Nombre de germes trop élevé, mais absence de bactéries indicatrices de contamination fécale.

Frais d'analyses : Fr. 100.00 TVA (forfait)

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal



Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du SCAV.